



Kontrollliste og stadfesting på utført kontroll - Montering av eldstad- Ulvik herad

Eigedomen si adresse	Gnr	Bnr	Tlf
Namn - eigar	Adresse	Postnummer Stad	Stad
Namn - montør	Namn - montør Adresse	Postnummer	Stad
Type eldstad og fabrikat	Effekt i kw	Brenseltype <input type="checkbox"/> Ved <input type="checkbox"/> Gass <input type="checkbox"/> Olje <input type="checkbox"/> Pellets	
Skorsteinstype <input type="checkbox"/> Tegl <input type="checkbox"/> Element <input type="checkbox"/> Stål	Dimensjon i cm ²	Tal på eldstader tilknytt skorsteinen	
Installasjonen kontrollert av	Adresse	Postnummer	Stad
Kvalifikasjon			

Fylgjande vart kontrollert av montør under installasjonen:

Kontrollpunkt	JA	NEI
Er det ein godkjent eldstad?		
Er eldstaden montert i tråd med monteringsretteleinga?		
Er avstanden til brannmur kontrollert?		
Er avstanden til tak kontrollert?		
Er det plate under og framfor eldstaden?		
Toler golvet vekta av eldstaden med omramming?		
Er det mogeleg å feia?		

Er eldstaden sikra tilstrekkeleg tilførsel av forbrenningsluft?		
Er røykrøyret montert i tråd med skorsteinsprodusenten si rettleiing?		
Er skorsteinen eigna for tilkopling av denne eldstaden?		
Har skorsteinen høveleg dimensjon?		
Er produktdokumentasjon med monteringsrettleiinga å finna på byggeplassen?		

Installert
 Stad Dato Signatur montør

Kontrollerklæring

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

	Ja	Nei
Utfylt sjekklister		
Visuell kontroll		
Røyk		
Videokamera		

Anna.....

Installasjonen er kontrollert og funnen i orden:

.....
 Stad Dato Signatur kontrollør

Ta godt vare på originalen som ei stadfesting på utført kontroll og som eit verdidokument for bustaden. Send ein kopi til heradet.

Råd og tips ved montering:

Installasjon av eldstad må etter nyare retningslinjer ikkje verta kontrollert av kvalifisert kontrollør, men det vil likevel vera lurt at det vert gjort før han vert teken i bruk.

Eigar/tiltakshavar må sjølv sjå til at kontrolløren er kvalifisert. Kvalifisert kontrollør kan vera murmeister, varmemeforhandlar, feiar - eller andre som kan stadfesta tilstrekkeleg kompetanse. Installatør og kontrollør kan vera ein og same person.

Det er viktig at eigar tek vare på utfylt skjema som dokumentasjon ved tilsyn/kontroll av feiar. Dokumentasjonen av rett montering er dessutan viktig i samband med kjøp/sal av bustaden.